

VKF Technische Auskunft Nr. 27594

Gruppe 131	Bodenbeläge	
Gesuchsteller	Naturo Kork AG Allmendstrasse 4 6210 Sursee Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	MICODUR	
Beschrieb	Platte aus Zementmörtel, Oberseite PUR-Beschichtung, Unterseite mit Trittschalldämmung, MA=12,46kg/m ² , D=7,5mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	EPH, Dresden: Prüfbericht '2715583/4-1' (13.06.2016), Klassifizierungsbericht '2715583/4-1' (13.06.2016); Hersteller: Leistungserklärung 'LM-4205' (22.03.2016)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1	
Beurteilung	Klassifizierung:	Bfl-s1
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.12.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

